

10829 Berlin, 5. Juni 1996
Kolonnenstraße 30
Telefon: (0 30) 7 87 30 - 272
Telefax: (0 30) 7 87 30 - 320
GeschZ.: III 13-1.41.3-17/96

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-41.3-520

Antragsteller:

MELTEM Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG
Pfarrgasse 1
82239 Alling

Zulassungsgegenstand:

Abspervorrichtungen gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen
entsprechend DIN 18 017-3
Bezeichnung: G - 4 BQ

Der vorstehende Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Geltungsdauer bis:

4. Juni 2001

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfaßt sechs Seiten und zwölf Anlagen.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, daß die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muß. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Händlerlager, auf der Baustelle oder am Einbauort zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingehalten worden sind.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 8 Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte bedürfen des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder.

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

- 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich**
- 1.1 Zulassungsgegenstand**
Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen des Typs G - 4 BQ für Lüftungsanlagen nach DIN 18 017-3. Die Absperrvorrichtungen bestehen aus dem Brandschutzgehäuse, der Rückschlagklappe, dem Anschlußstutzen, dem Ausblasstutzen, der Brandschutzklappe und der Auslöseeinrichtung.
Das Brandschutzgehäuse, dessen äußere Oberfläche ein kastenförmiges Gehäuse ergibt besteht aus fünf zugeschnittenen Fiber-Silikat-Brandschutzplatten, die mit Luftnaglerklammern verklammert sind. An der Oberseite des Gehäuses ist eine Öffnung zur Aufnahme des Anschlußstutzens ausgespart. Innerhalb des Anschlußstutzens befindet sich der Ausblasstutzen, in dem die Rückschlagklappe und die Zugfeder montiert sind. Die Rückschlagklappe wird mit dem Einschalten des Ventilators durch die in das Entlüftungsröhr ausströmende Luft geöffnet, und nach dem Abschalten des Ventilators von der Zuhalfefeder verschlossen. Unterhalb des Ausblasstutzens befindet sich die Brandschutzklappe mit der dazugehörigen Auslöseeinrichtung.
- 1.2 Anwendungsbereich**
Die Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen dürfen ausschließlich in Anlagen nach DIN 18 017-3 für Bäder und Toilettenräume verwendet werden. Sie dürfen innerhalb oder außerhalb von Lüftungsschächten entsprechend den Ausführungen der Anlagen dieses Bescheids montiert werden.
- 2 Bestimmungen für das Bauprodukt Absperrvorrichtung**
- 2.1 Eigenschaften der Bauteile**
- 2.1.1 Ausblasstutzen (Anlagen Blatt 1,2 und Blatt 4)**
Der Ausblasstutzen (Pos. 3) muß den Angaben der Anlagen Blatt 1, 2 und Blatt 4 entsprechen. Er besteht aus einem konisch geformten Kunststoffrohr. In diesem Kunststoffrohr befindet sich die Rückschlagklappe aus Kunststoff (Pos. 4), die Klappendichtung (Pos. 5) und die Rückholfeder (Pos. 6). Die Lagerung und die Auflage der Rückschlagklappe sind in den Ausblasstutzen (Pos.3) eingeformt. Der Ausblasstutzen (Pos.3) ist in den Anschlußstutzen (Pos. 2) aus verzinktem Stahl eingeschoben.
- 2.1.2 Rückschlagklappe (Anlage Blatt 2 und Blatt 4)**
Die Rückschlagklappe (Pos. 4) muß den Angaben der Anlagen Blatt 2 und Blatt 4 entsprechen. Sie besteht aus der ABS-Kunststoffklappe (Pos. 4), der Klappendichtung (Pos. 5) sowie der Rückholfeder (Pos. 6).
- 2.1.3 Brandschutzgehäuse (Anlage Blatt 1)**
Das Brandschutzgehäuse (Pos. 1) muß den Angaben der Anlage Blatt 1 entsprechen.
Es besteht aus fünf Fiber-Silikatplatten mit der Bezeichnung "Promatect H" (Rohdichte ca. 870 kg/m³) mit einer Dicke von 20 mm, die mit Luftnaglerklammern (Pos. 9) miteinander verklammert sind. Die Deckplatte des Brandschutzgehäuses hat eine runde Öffnung über die der Gehäusemantel (Pos.7) mit eingesetztem Anschlußstutzen (Pos.2) geschraubt wird.
- 2.1.4 Anschlußstutzen (Anlage Blatt 4)**
Der Anschlußstutzen (Pos. 2) muß den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen. Er besteht aus einem 1,0 mm dicken, konisch geformten Rohr mit angeformtem Börtelflansch. Er wird durch die Öffnung des Gehäusemantels (Pos. 7) geschoben und mit dem Börtelflansch zwischen Brandschutzgehäuse und Gehäusemantel fixiert. Der Gehäusemantel

- besteht aus 0,75 mm dickem verzinktem Stahlblech und bedeckt die gesamte Oberseite des Brandschutzgehäuses; an drei Seiten ist der Gehäusemantel abgewinkelt.
- 2.1.5 Brandschutzklappe (Anlagen Blatt 2,5 und Blatt 6)**
Die Brandschutzklappe muß den Angaben der Anlagen Blatt 2,5 und Blatt 6 entsprechen. Sie besteht aus einer Metallklappe (Pos.13) aus 0,8 mm dickem Stahlblech, dem Schieber (Pos. 10), der Schieberführung (Pos. 12) und dem Grundkörper aus nichtrostendem Stahl. Die Schieberführung ist mit dem Grundkörper (Pos. 9) durch Punktschweißung oder Torstechnik fest verbunden. Der Schieber (Pos. 10) besitzt zwei angeformte Verlängerungen, die nach der thermischen Auslösung über der geschlossenen Metallklappe liegen und sie in Geschlossenstellung halten.
- 2.1.6 Auslöseeinrichtung (Anlagen Blatt 5 und Blatt 6)**
Die Auslöseeinrichtung muß den Angaben der Anlagen Blatt 5 und Blatt 6 entsprechen. Sie besteht aus dem Schmelzlot (Pos.14), der Druckfeder (Pos. 11) und dem Schieber (Pos.10).
- 2.2 Herstellung und Kennzeichnung**
- 2.2.1 Herstellung**
Die Absperrvorrichtungen sind werkmäßig entsprechend den Anlagen dieses Bescheids herzustellen.
- 2.2.2 Kennzeichnung**
Die Absperrvorrichtungen sind leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben entsprechend den Ausführungen der Anlage Blatt 14 zu kennzeichnen:
- Hersteller
 - Typenbezeichnung
 - Zulassungsnummer
 - Feuerwiderstandsklasse
 - Zertifizierungsstelle
 - Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder)
 - Herstellungsjahr
- 2.3 Übereinstimmungsnachweis**
- 2.3.1 Allgemeines**
Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muß für das Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde des Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik zur werkseigenen Produktionskontrolle für Bauprodukte*) zu beachten:

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Prüfungen durchzuführen

Mindestens einmal täglich sind an mindestens einem Stück je Größe und Serie zu prüfen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieser Zulassung übereinstimmen, die Schweißungen und Verzinkung fehlerfrei, die Absperrvorrichtungen gemäß Abschnitt 2.2.2 gekennzeichnet sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten und mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für den Einbau und die Klassifizierung

3.1 Bestimmungen für den Einbau

Absperrvorrichtungen dürfen nur in Verbindung mit Einzelentlüftungsanlagen nach DIN 18 017-3 zur gemeinsamen Abluftabführung verwendet werden.

Je Geschoß dürfen drei Geräte an eine Hauptleitung angeschlossen werden.

Bei der Verwendung von mindestens einer Absperrvorrichtung (Lüftungsgerät) für Wohnungsküchen müssen alle übrigen Absperrvorrichtungen der gemeinsamen Lüftungsschachanlage auch für die Verwendung von Wohnungsküchen zugelassen sein.

3.2 Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K 90 - 18 017 in Wandungen von Lüftungsschächten mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, die Feuerwiderstandsklasse K 60 - 18 017 in Wandungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 60 Minuten und die Feuerwiderstandsklasse K 30 - 18 017 in Wandungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten.

3.3 Zulässige Lüftungsleitungen

Die Lüftungsschächte müssen mindestens 24 mm dick sein und aus mineralischem Baustoffen bestehen. Die Lüftungsschächte müssen einschalig sein oder aus ein- oder mehrwandigen Bauteilen bestehen.

Für die Schächte muß eine Feuerwiderstandsklasse von mindestens 30 Minuten nachgewiesen sein. Die luftführende Hauptleitung darf bei Überdrucklüftung mit Einzelentlüftungsgeräten einen lichten Querschnitt von max. 1.000 cm² haben; der lichte Schachtquerschnitt der brandschutztechnischen Ummantelung darf 3000 cm² nicht überschreiten. Im Bereich der Decken muß zwischen der luftführenden Hauptleitung und der brandschutztechnischen Ummantelung ein Betonverguß hergestellt werden, wenn die brandschutztechnische Ummantelung größer als 1.000 cm² ist.

*) Die Bestimmungen zur werkseigenen Produktionskontrolle für Bauprodukte werden in den „Mitteilungen“ des Deutschen Instituts für Bautechnik veröffentlicht und sind beim Deutschen Institut für Bautechnik erhältlich.

3.4 Anschluß von Lüftungsleitungen an Absperrvorrichtungen

3.4.1 Anschluß an die Hauptleitung

Die Absperrvorrichtungen müssen innerhalb des Lüftungsschachtes mit Lüftungsleitungen (Hauptleitungen) verbunden sein, und zwar nur mit Lüftungsleitungen aus nicht-brennbaren Baustoffen (Klasse A nach DIN 4102). Die Anschlußleitungen sind im Bereich der Schachtwanddurchführungen mit einer Folie aus Kunststoff maximal 0,5 mm dick zu umwickeln. Der Lüftungsanschlußleitungen sind entsprechend den Angaben der Anlagen zu verlegen.

3.4.2 Absperrvorrichtungen von Einzelentlüftungsgeräten

Die Absperrvorrichtungen von Einzelentlüftungsgeräten müssen mit öffnungslosen Abschlußleitungen aus Stahlblech bei der horizontalen Deckenmontage oder Aluflex bei der Unterputzmontage mit der Hauptleitung verbunden sein; dabei müssen die Abschlußleitungen einen Durchmesser entsprechend den Angaben der Anlagen haben.

3.4.3 Krafteinleitung in Wände

Die Absperrvorrichtungen dürfen nur mit solchen Lüftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwärmung im Brandfall keine erheblichen Kräfte auf die Absperrvorrichtungen oder Wände ausüben können.

4 Übrige Verwendungsbestimmungen

4.1 Verwendung in gewerblichen Küchen

Die Absperrvorrichtung dürfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Küchen angeschlossen werden.

4.2 Verwendung in Wohnungsküchen

Die Absperrvorrichtungen dürfen in Verbindung mit Einzelentlüftungsgeräten für Wohnungsküchen verwendet werden.

4.3 Verwendung von Dunstabzugshauben

Dunstabzugshauben dürfen nicht an die Absperrvorrichtungen, Einzelentlüftungsgeräte oder gemeinsame Hauptleitung angeschlossen werden.

4.4 Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dürfen nicht in Lüftungsleitungen/Lüftungsanlagen verwendet werden, in denen starke Verschmutzung, extreme Feuchte oder chemische Kontamination die Funktion der Absperrvorrichtungen behindert.

4.5 Zugänglichkeit von Absperrvorrichtungen



Die Absperrvorrichtungen müssen so eingebaut sein, daß eine innere Besichtigung Reinigung und Wartung der einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne Entfernen von Lüftungsleitungsbauteilen möglich sind.

4.6 Ausschließliche Verwendung



Die Absperrvorrichtungen dürfen ausschließlich zu brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden.

Im Auftrag
Endrullat







Pos.7




Ansicht: A - A




Ansicht: B - B






Schachtwand Mauerwerk
Wanddurchbruch ca. 100mm
eingemörtelt mit Mörtel der
Gruppe II oder III nach DIN 1053.

Schachtwand: nach DIN 4102
Wanddurchbruch 75mm Preßsitz
Wandstärke entsprechend der
Feuerwiderstandsklasse.







Befestigungsmöglichkeiten bei Einbau mit Montagebügel

Wandmontage


Deckenmontage




Pos.21

Wandmontage

Pos.22



-Schachtwand: nach DIN 4102
-Wanddurchbruch: Preßsitz 280x280
-Wandstärke entsprechend der Feuerwiderstandsklasse



Wartung und Kontrolle der Absperrvorrichtung

Die Wartung oder Kontrolle kann im ein- bzw. ausgebauten Zustand erfolgen.

- Schieber (Pos.10) mit geeignetem Werkzeug spannen
- Schmelzlot (Pos.14) entfernen, danach Schieber loslassen
- der Schieber muß dabei das Klappenblatt (Pos.13) verriegeln
- anschließend Schieber erneut spannen und Schmelzlot einsetzen

Pos.	Blatt	Stück	Benennung	Material	Abmessung in mm
1	1, 2	1	Lüftergehäuse	Promatect H	260 x 260 x 130 jeweils 20mm dick
2	2, 4	1	Anschlußstutzen	Stahl verzinkt	∅ 77 / ∅ 72,5
3	"	1	Ausblasseutzen	ABS	∅ 75,5 / ∅ 68
4	"	1	Kunststoffklappe	ABS	55 x 54,5 x 3,5
5	"	1	Klappendichtung	Gummituch	57 x 54,5 x 0,5
6	"	1	Zugfeder	Federstahl	3,5 x 0,2 x 22
7	2, 3	1	Gehäusemantel	Stahl verzinkt	s.h. Zeichnung
8	2	1	Absperrvorrichtung BSK-F	V2A	"
9	5	1	Grundkörper	"	115 x 81 x 0,8
10	5, 6	1	Schieber	"	s.h. Zeichnung
11	5	1	Druckfeder	Federstahl Rostfrei	5 x 0,5 ; 30 Wdg l ₁ =45 ; l ₂ =24 F ₁ =4N ; F ₂ =8,85N
12	5, 6	1	Schieberführung	V2A	s.h. Zeichnung
13	5, 6	1	Metallklappe	"	s.h. Zeichnung
14	5	1	Schmelzlot	Bi50PbSnCd	10 x 3,5 x 2
15	2, 6	1	Haltewinkel	Stahl verzinkt	76 x 20 x 1,0
16	2	4	Einschlagmutter	"	M4x8
17	"	2	Linsenschraube	"	M4x20
18	"	2	Linsenschraube	"	M4x25
19	1	7	Spax-Schraube	"	3,5x16
20	1, 2	18	Tackerklammer	"	10,5x38
21	7, 8, 10	1	Montagebügel	"	"
22	7, 8, 10	1	Befestigungssatz	"	"
22a	"	2	Fischer Nagelanker Z-21.1-606, Typ FNA 6x30 M6/5	"	6x52
22b	"	2	Unterlegscheibe	"	M6
22c	"	2	Mutter	"	M6
22d	"	4	Spax-Schrauben	"	4x16
23	7	1	Montagewinkel	"	"