



Product Service

Konformitätsbescheinigung

Nr. N8 15 01 11675 009

Zertifikatsinhaber: **Meltem Lüftungsgeräte
GmbH & Co. KG**

Am Hartholz 4
82239 Alling
DEUTSCHLAND

Produkt: **Ventilatoren
Lüftungsgeräte**

Diese Konformitätsbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinie des Rates Nr. 2006/95/EG über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen aufgrund einer freiwilligen Prüfung. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-713038279



Datum, 2015-01-16


(Thomas Kokorsch)

CE Nach Erstellen der technischen Dokumentation sowie der EG-Konformitätserklärung kann auf dem Gerät die erforderliche CE-Kennzeichnung angebracht werden. Alle weiteren relevanten EG-Richtlinien sind zu berücksichtigen.

Seite 1 von 2



Product Service

Konformitätsbescheinigung
Nr. N8 15 01 11675 009**Modell(e):** **Typ: VARIO II**
Modelle: V-II-30; V-II-60; V-II-100;
V-II-30/60; V-II-30/100**Kenndaten:**
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz

Nennaufnahme: Vario V-II-30: 6 W
Vario V-II-60: 17 W
Vario V-II-100: 28 W
Vario V-II-30/60: 6/17 W
Vario V-II-30/100: 6/28 W

Schutzklasse: II
Schutzart: IPX5

Bemerkung:
Die Lüfter werden wahlweise in folgende
Gehäusetypen eingebaut:
Vario U, Vario UK,
Vario UB, Vario UBK, Vario U-H, Vario UK-H,
Vario UBK-H, Vario A und Vario AK.**Geprüft nach:** EN 60335-2-80/A2:2009
EN 60335-1:2012
ZEK 01.4-08